

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Typ kotła										
			ŻUBR 60	ŻUBR 70	ŻUBR 100	ŻUBR 150	ŻUBR 200	ŻUBR 250	ŻUBR 350	ŻUBR 500	ŻUBR 700	ŻUBR 900	
1	Moc znamionowa	kW	60	70	100	150	200	250	350	500	700	900	
2	Orientacyjna wielkość pow. ogrzewanej przy założeniu 0,1 kW/m ²	m ²	450	600	700	1000	1500	2000	3000	3500	5000	7000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			600	700	1000	1500	2000	2500	3500	5000	7000	9000	
3	Pojemność zasobnika opału	dm ³	252	284	635	635	635	975	975	1080	1080	1080	
4	Max. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	2					2,5					
5	Wymagany ciąg spalin	Pa	30		37	40		43		45		50	
6	Min. wysokość komina	m	6,5		7,5	9			10		12		
7	Min. przekrój komina	cm ²	500	600	680	800	1020	1300	1700	2200	3000	3500	
8	Przekrój czopucha	szer.	200	230	250	250	300	300	400	450	500	600	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		wys.	250	260	300	300	300	350	400	450	500	600	
9	Temp. wody na zasilaniu	max.	°C 90										
	Temp. wody na powrocie	min.	°C 50										
10	Masa kotła ~	kg ~	790	900	1280	1640	1900	2390	4020	4520	5360	6400	
11	Zasilanie	V	230V, 50Hz										
12	Sprawność kotła	%	82										
13	Moc wentylatorów	W	2 x 80			3 x 80		2 x 260		3x260	3 x 260	4x260	
14	Moc motoreduktora	kW	0,25				0,37						
15	Moment obrotowy podajnika	Nm/W	180				386						
16	Wymiary gabarytowe kotła z zasobnikiem opału	szer.	760	860	1210	1210	1210	1600	1600	1750	1750	1750	
		dł.	1630	1630	3250	3750	3750	3900	3900	3900	4150	4200	
		wys.	1980	1980	2300	2300	2400	2400	2500	2500	2600	2680	
17	Średnica zasilania i powrotu	DN	65	65	80	80	100	100	125	125	125	150	